

フジフォーム保冷材 厚さ表

〈パイプカバー〉

口 径		配管外径 (mm)	厚 さ (mm)												
A	B		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
		12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		15	○	○	○	○	○	○	○		○				
		19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
15	1/2	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20	3/4	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25	1	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
32	1 1/4	43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	1 1/2	49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
50	2	61	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
65	2 1/2	76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
80	3	89	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
90	3 1/2	101		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100	4	114		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
125	5	140		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150	6	165		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
200	8	216		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
250	10	267			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
300	12	319			○	○	○	○	○	○		○	○	○	

・長さは全て1000mmです。(許容差はJIS A 9511を参照)